

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Акционерного Общества "Казэнерго"
за 2020 год**

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
|----------|----------------------|---|------|--|------|---|--------|---|------|--|------------|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "Казэнерго" | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 157,02 | 157,02 | 2,72 | 2,83 | 235 786,05 | 237 304,34 |

Главный инженер

М. П.

Заместитель главного инженера по ремонту и реконструкции



Handwritten signature in blue ink.

Ю.Н. Никоноров

Е.Р. Минибаев

(843)204-24-21

контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

osr.kazenergo@mail.ru

Handwritten signature: Минибаев Е.Р.

Handwritten signature.